



**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

05.12. 2016 г.

№ 1740

город Ачинск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Бирилюсскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам Латтеган Владимир Иванович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, совершенном Администрацией Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края, юридический адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, принял постановление по делу об административном правонарушении № 4966 от 05.12.2016 г., с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

При рассмотрении дела выявлены нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

1. *Общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина:*

- по периметру оголовка колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от

колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина имеет нарушения стенок (древесина с признаками разрушения, сколы на бетонном стволе), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

②. *Общественный шахтный колодец, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Крещенка по ул. Центральная:*

- по периметру оголовка колодца не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- около общественного шахтного колодца отсутствует скамья для ведер, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодца имеет нарушения стенок (древесина с признаками разрушения, сколы на бетонном стволе), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодец при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка колодца с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

③. *Общественный шахтный колодец, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ивановка по ул. Центральная:*

- по периметру оголовка колодца не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- около общественного шахтного колодца отсутствует скамья для ведер, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодец при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка колодца с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления,

что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

④ *Общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка по ул. Центральная, ул. Речная:*

- по периметру оголовка колодцев д. Слабцовка по ул. Центральная, ул. Речная, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев д. Слабцовка по ул. Речная имеет нарушения стенок (стенки ветхие, с щелями, не герметичные), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

⑤ *Общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы по ул. Центральная, возле жилых домов № 32, № 22 и напротив жилого дома № 42:*

- по периметру оголовка колодцев д. Борцы по ул. Центральная, возле жилых домов № 32, № 22 и напротив жилого дома № 42, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

(б.) Общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново по ул. Пушкинская, возле жилого дома № 10 и по ул. Советская, напротив жилого дома № 41:

- по периметру оголовка колодцев д. Нагорново по ул. Пушкинская, возле жилого дома № 10 и по ул. Советская, напротив жилого дома № 41, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением

части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев имеет нарушения стенок (не герметичные, требуют ремонта), что является нарушением требований части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Для всех объектов нецентрализованного водоснабжения устанавливаются требования к устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации. Они позволяют предотвратить такие эпизодические, периодически возникающие или систематические загрязнения, которые могут ухудшить качество питьевой воды в месте ее забора. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов способствует риску нарушения санитарного режима объектов водоснабжения и может привести к массовому заболеванию (отравлению) населения, потребляющего воду из вышеуказанных водных источников.

7. При поступлении в территориальный отдел г. Ачинска 23.11.2016 г. в 15-00 час 00 мин. протоколов лабораторных испытаний, выданных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.086.02, зарегистрирован в Реестре Системы аккредитации 18.07.2013 в Государственном реестре за № РОСС.RU.0001.510639, срок действия до 18.07.2018 г.), установлено нарушение:

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 12 час. 16 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Советская, у дома № 6, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим