



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРОТОКОЛ №5716
об административном правонарушении

29.11 2016 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в городе Ачинске по адресу: Красноярский край,
город Ачинск, улица Л. Толстого, строение 23,
кабинет 2-10

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске Вахрамеевой Ириной Николаевной, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Перечнем должностных лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2011 г. № 40, при проведении плановой проверки в отношении Администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края, юридический адрес – Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, на основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12.10.2016 г. № 4977, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Осиповой Тамары Ивановны.

Сведения о должностном лице: Глава Причулымского сельсовета Ачинского района Осипова Тамара Ивановна (решение «Об избрании Главы Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края Осиповой Тамары Ивановны № 4-11Р от 03.11.2015г).

Дата рождения: 03.02.1963 г.

Место рождения: дер. Амвала Козульского района Красноярского края

Адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лесная, дом 11, кв. 1

Фактический адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лесная, дом 11, кв. 1

Место, время совершения административного правонарушения:

1. 02.11.2016 г. с 10-50 часов до 12-50 часов на объектах – общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3320 от 02.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Федорова О.Г., Корнеевой И.Н.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина имеет нарушения стенок (древесина с признаками разрушения, сколы на бетонном стволе), что является нарушением требований п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев д. Сосновое Озеро по ул. Советская, ул. Коммунаров, ул. Пушкина с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

2. 10.11.2016 г. с 11-00 часов до 11-30 часов на объекте – общественный шахтный колодец, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Крещенка по ул. Центральная, обнаружено нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3483 от 10.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Лигалина Д.В., Щербаковой Т.В.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодца не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- около общественного шахтного колодца отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодца имеет нарушения стенок (древесина с признаками разрушения, сколы на бетонном стволе), что является нарушением требований п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодец при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка колодца с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

3. 10.11.2016 г. с 12-00 часов до 12-30 часов на объекте – общественный шахтный колодец, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ивановка по ул. Центральная, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся

там вещей и документов № 3484 от 10.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Степановой О.В., Полежаевой А.И.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодца не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- около общественного шахтного колодца отсутствует скамья для ведер, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодец при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка колодца с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

4. 10.11.2016 г. с 13-00 часов до 13-30 часов на объекте – общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Слабцовка по ул. Центральная, ул. Речная, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3485 от 10.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Сорокиковой Т.И., Воякина Г.В.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодцев д. Слабцовка по ул. Центральная, ул. Речная, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из

бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев д. Слабцовка по ул. Речная имеет нарушения стенок (стенки ветхие, с щелями, не герметичные), что является нарушением требований п. 3.3.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

5. 10.11.2016 г. с 14-00 часов до 14-30 часов на объекте – общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Борцы по ул. Центральная, возле жилых домов № 32, № 22 и напротив жилого дома № 42, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3486 от 10.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Шпагиной Г.Н., Никитина С.П.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодцев д. Борцы по ул. Центральная, возле жилых домов № 32, № 22 и напротив жилого дома № 42, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

6. 10.11.2016 г. с 15-00 часов до 15-30 часов на объекте – общественные шахтные колодцы, по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново по ул. Пушкинская, возле жилого дома № 10 и по ул. Советская, напротив жилого дома № 41, обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (факт обнаружения зафиксирован протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 3487 от 10.11.2016 г., составленного в присутствии понятых Зверева Н.И., Корнеевой И.Н.),

Обнаружено нарушение части 4 статьи 18 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении санитарно – эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению, а именно:

- по периметру оголовка колодцев д. Нагорново по ул. Пушкинская, возле жилого дома № 10 и по ул. Советская, напротив жилого дома № 41, не оборудован «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка), что является нарушением требований п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- вокруг общественных шахтных колодцев отсутствует ограждение, а около колодцев отсутствуют скамьи для ведер, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ствол (шахта) колодцев имеет нарушения стенок (не герметичные, требуют ремонта), что является нарушением требований п. 3.3.5 СанПиН

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- для спуска в колодцы при ремонте и очистке отсутствуют чугунные скобы, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга, что является нарушением п. 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- один раз в год не производится чистка, дезинфекция и промывка общественных шахтных колодцев с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, что является нарушением п.п. 5.5, 5.6, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Для всех объектов нецентрализованного водоснабжения устанавливаются требования к устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации. Они позволяют предотвратить такие эпизодические, периодически возникающие или систематические загрязнения, которые могут ухудшить качество питьевой воды в месте ее забора. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов способствует риску нарушения санитарного режима объектов водоснабжения и может привести к массовому заболеванию (отравлению) населения, потребляющего воду из вышеуказанных водных источников.

7. При поступлении в территориальный отдел г. Ачинска 23.11.2016 г. в 15-00 час 00 мин. протоколов лабораторных испытаний, выданных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.086.02, зарегистрирован в Реестре Системы аккредитации 18.07.2013 в Государственном реестре за № РОСС. RU.0001.510639, срок действия до 18.07.2018 г.), установлено нарушение:

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 12 час. 16 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Советская, у дома № 6, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $2,2 \pm 0,4$ мг/л, при норме не более 2; по санитарно-химическим показателям: концентрация железа – $0,47 \pm 0,10$ мг/дм³, при норме не более 0,3; марганец – $0,200 \pm 0,034$ мг/дм³, при норме 0,1; жесткость общая – $10,7 \pm 1,4$ мг-экв/л, при норме 10 (протокол лабораторных исследований № 307-1706 от 21.11.2016г.),

- качество питьевой воды, отобранной протоколом о взятии проб (образцов) от 15.11.2016 г. в 12 час. 25 мин. из источника нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца) по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Коммунаров, у дома № 4/1, по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02: по органолептическим свойствам: мутность – $2,94 \pm 0,49$ мг/л, при норме не более 2; по санитарно-